

Моніторинг якості питної води централізованих систем водопостачання

вихід у мережу з водозабору «Минай»

січень – березень 2018 року

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Числове значення	
			норматив	фактично
1.	Забарвленість	градуси	≤ 20	0
2.	Каламутність	мг/дм ³	≤ 1,5	<0,58
3.	Водневий показник	од.рН	6,5-8,5	6,86
4.	Залишковий хлор (вільний)	мг/дм ³	≤ 0,5	0,39
5.	Окисненість перманганатна	мгО/дм ³	≤ 5,0	0,64
6.	Аміак та йони амонію	мг/дм ³	≤ 0,5	<0,10
7.	Нітрити	мг/дм ³	≤ 0,5	<0,003
8.	Нітрати	мг/дм ³	≤ 50,0	6,87
9.	Жорсткість загальна	ммоль/дм ³	≤ 7,0	4,9
10.	Сухий залишок	мг/дм ³	≤ 1000	374
11.	Хлориди	мг/дм ³	≤ 250	29,0
12.	Сульфати	мг/дм ³	≤ 250	40
13.	Залізо загальне	мг/дм ³	≤ 0,2	<0,10
14.	Мідь	мг/дм ³	≤ 1,0	<0,02
15.	Цинк	мг/дм ³	≤ 1,0	<0,005
16.	Молібден	мг/дм ³	≤ 0,07	<0,01
17.	Миш`як	мг/дм ³	≤ 0,01	<0,01
18.	Фториди	мг/дм ³	≤ 1,5	0,09
19.	Марганець	мг/дм ³	≤ 0,05	0,048
20.	Поліфосфати	мг/дм ³	≤ 3,5	0,05
21.	Хром	мг/дм ³	≤ 0,05	<0,02
22.	Нікель	мг/дм ³	≤ 0,02	<0,005
23.	Загальне мікробне число	куо/см ³	≤ 100	0
24.	Загальні коліформи	куо/100см ³	відсутність	відсутні
25.	E.coli	куо/100см ³	відсутність	відсутні
26.	Ентерококи	куо/100см ³	відсутність	відсутні