

**Моніторинг якості водопровідної питної води в м. Ужгород
вихід у мережу з комплексу очистки поверхневих вод (КОПВ)**

квітень-червень 2018 року

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Числове значення	
			норматив по ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної...»	фактично
1.	Забарвленість	градуси	20	0
2.	Каламутність	мг/дм ³	1,5	<0,58
3.	Водневий показник	од.рН	6,5-8,5	7,25
4.	Залишковий хлор (вільний)	мг/дм ³	0,5	0,46
5.	Окисненість	мгО/дм ³	5,0	1,22
6.	Аміак та йони амонію	мг/дм ³	0,5	<0,10
7.	Нітрити	мг/дм ³	0,5	<0,003
8.	Нітрати	мг/дм ³	50,0	2,79
9.	Жорсткість загальна	ммоль/дм ³	7,0	2,15
10.	Сухий залишок	мг/дм ³	1000	138
11.	Хлориди	мг/дм ³	250	11,5
12.	Сульфати	мг/дм ³	250	19
13.	Залізо загальне	мг/дм ³	0,2	<0,10
14.	Мідь	мг/дм ³	1,0	<0,02
15.	Цинк	мг/дм ³	1,0	<0,005
16.	Молібден	мг/дм ³	0,07	<0,01
17.	Миш`як	мг/дм ³	0,01	<0,01
18.	Фториди	мг/дм ³	1,5	0,08
19.	Алюміній залишковий	мг/дм ³	0,5	0,12
20.	Марганець	мг/дм ³	0,05	<0,010
21.	Поліфосфати	мг/дм ³	3,5	0,02
22.	Хром	мг/дм ³	0,05	<0,02
23.	Нікель	мг/дм ³	0,02	<0,005