

Інформація про результати лабораторних досліджень проб питної води, відібраних на подачі води у мережу та у споживачів

Комплекс очистки поверхневих вод (КОПВ)

| № з/п | Назва показника | Одиниця виміру | Числове значення | |
|-------|---------------------------|------------------------|--|----------|
| | | | норматив по ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної...» | фактично |
| 1. | Забарвленість | градуси | ≤20 | 0 |
| 2. | Каламутність | мг/дм ³ | ≤1,5 | <0,58 |
| 3. | Водневий показник | од.рН | 6,5-8,5 | 7,17 |
| 4. | Залишковий хлор (вільний) | мг/дм ³ | ≤0,5 | 0,46 |
| 5. | Окисненість | мгО/дм ³ | ≤5,0 | 1,56 |
| 6. | Аміак та йони амонію | мг/дм ³ | ≤0,5 | <0,10 |
| 7. | Нітрити | мг/дм ³ | ≤0,5 | <0,003 |
| 8. | Нітрати | мг/дм ³ | ≤50,0 | 2,5 |
| 9. | Жорсткість загальна | ммоль/дм ³ | ≤7,0 | 2,35 |
| 10. | Сухий залишок | мг/дм ³ | ≤1000 | 166 |
| 11. | Хлориди | мг/дм ³ | ≤250 | 13,08 |
| 12. | Сульфати | мг/дм ³ | ≤250 | 22 |
| 13. | Залізо загальне | мг/дм ³ | ≤0,2 | <0,10 |
| 14. | Мідь | мг/дм ³ | ≤1,0 | <0,02 |
| 15. | Цинк | мг/дм ³ | ≤1,0 | <0,005 |
| 16. | Молібден | мг/дм ³ | ≤0,07 | <0,01 |
| 17. | Миш'як | мг/дм ³ | ≤0,01 | <0,01 |
| 18. | Фториди | мг/дм ³ | ≤1,5 | <0,08 |
| 19. | Алюміній залишковий | мг/дм ³ | ≤0,5 | 0,22 |
| 20. | Марганець | мг/дм ³ | ≤0,05 | <0,010 |
| 21. | Поліфосфати | мг/дм ³ | ≤3,5 | 0,01 |
| 22. | Хром | мг/дм ³ | ≤0,02 | <0,02 |
| 23. | Нікель | мг/дм ³ | ≤0,05 | <0,005 |
| 24. | Загальне мікробне число | куо/см ³ | ≤50 | 5 |
| 25. | Загальні коліформи | куо/100см ³ | відсутність | відсутні |
| 26. | E.coli | куо/100см ³ | відсутність | відсутні |
| 27. | Ентерококи | куо/100см ³ | відсутність | відсутні |