

Моніторинг якості водопровідної питної води в м. Ужгород
вихід у мережу з комплексу очистки поверхневих вод (КОПВ)
січень-березень 2022 року

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Числове значення	
			норматив по ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної...»	фактично
1.	Забарвленість	градуси	20	0
2.	Каламутність	мг/дм ³	1,5	1,13
3.	Водневий показник	од.рН	6,5-8,5	7,26
4.	Залишковий хлор (вільний)	мг/дм ³	0,5	0,46
5.	Окисненість	мгО/дм ³	5,0	1,36
6.	Аміак та йони амонію	мг/дм ³	0,5	<0,10
7.	Нітрити	мг/дм ³	0,5	<0,003
8.	Нітрати	мг/дм ³	50,0	3,50
9.	Жорсткість загальна	ммоль/дм ³	7,0	2,0
10.	Сухий залишок	мг/дм ³	1000	144
11.	Хлориди	мг/дм ³	250	9,81
12.	Сульфати	мг/дм ³	250	24
13.	Залізо загальне	мг/дм ³	0,2	<0,10
14.	Мідь	мг/дм ³	1,0	<0,02
15.	Цинк	мг/дм ³	1,0	<0,005
16.	Молібден	мг/дм ³	0,07	<0,01
17.	Миш`як	мг/дм ³	0,01	<0,01
18.	Фториди	мг/дм ³	1,5	<0,08
19.	Алюміній залишковий	мг/дм ³	0,5	0,21
20.	Марганець	мг/дм ³	0,05	<0,010
21.	Поліфосфати	мг/дм ³	3,5	0,01
22.	Хром	мг/дм ³	0,05	<0,02
23.	Нікель	мг/дм ³	0,02	<0,005
24.	Загальне мікробне число	Куо/см ³	50	3
25.	Загальні коліформні бактерії	Куо/100 см ³	відсутність	відсутні
26.	E.coli	Куо/100 см ³	відсутність	відсутні
27.	Ентерококи	Куо/100 см ³	відсутність	відсутні